

Regione Puglia  
Sezione Risorse Idriche

AOO\_075/PROT  
05/01/2018 - 0000188  
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Alla c.a. **Sig. Sindaco del Comune di Scorrano (LE)**  
[ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it)

e p.c. **All'AQP S.p.a.**  
Via Cognetti 36  
70121 BARI  
[acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)

**All'Autorità Idrica Pugliese**  
Viale Borsellino e Falcone n.2  
70125 BARI  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

**Alla Provincia di Lecce**  
**Sezione Ambiente ed Energia**  
[protocollo@cert.provincia.le.it](mailto:protocollo@cert.provincia.le.it)

**Alla Prefettura di Lecce**  
Via XXV Luglio n.7  
73100 LECCE  
[protocollo.prefle@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefle@pec.interno.it)



**OGGETTO: Disservizio della rete di fognatura nera causa immissioni abusive di acque meteoriche – Comune di Scorrano – Diffida**

Con nota prot. n. 143082 del 05.12.2017, acquisita al protocollo della Sezione Risorse Idriche con n. 12216 del 22 dicembre 2017, l'Acquedotto Pugliese S.p.a. lamenta il disservizio della rete di fognatura nera del Comune di Scorrano, a causa delle extraportate riconducibili alle immissioni abusive di acque meteoriche in concomitanza degli eventi piovosi. Orbene, ai sensi del Regolamento regionale n. 26 del 9.12.2013, **è fatto divieto di immettere nella fogna nera** le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici impermeabilizzate di insediamenti residenziali, industriali,

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Ufficio Sistema Idrico Integrato**

Via delle Magnolie 6/8 Z.I.- 70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 /5404350 – 080/5404385  
mail: [e.tarricone@regione.puglia.it](mailto:e.tarricone@regione.puglia.it) – [ufficio.sii.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.sii.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)



artigianali, commerciali e di servizio, localizzate in aree sprovviste di fognatura separata, come già sancito nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni contenute nella LR n. 36 del 20.7.1994 e nella DGR n. 3819 del 06.10.1984, e come previsto inoltre nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Si invita e diffida, pertanto, il Comune in indirizzo, che ha in carico i compiti di controllo del territorio e funzioni di Polizia Urbana, a voler intensificare il controllo sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni e dei divieti innanzi indicati, se del caso anche mediante l'assunzione di provvedimenti amministrativi, al fine di scongiurare il pericolo che l'afflusso di acque meteoriche, attraverso la rete fognaria nera, comporti sovraccarichi al sistema fognario ed alterazioni al processo biologico dell'impianto di depurazione o agli impianti ausiliari come quello di sollevamento, con conseguente grave pregiudizio dei corpi idrici ricettori.

Distinti saluti

**Il Funzionario Istruttore**  
*Arch. Elisabetta Tarricone*

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE**

**Ing. Andrea Zotti**